



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(санитарно-эпидемиологический территориальный орган)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.576.П.002085.06.10 ОТ 30.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты полистирольные вспененные экструзионные "ЕВРОПЛЭКС"

изготовленная в соответствии
ТУ 5767-055-00288490-2008

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07
"ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель

Открытое акционерное общество "Завод теплоизоляционных материалов и строительных конструкций БКМЗ" (ОАО "ЗТМСК БКМЗ", 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 32 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Открытое акционерное общество "Завод теплоизоляционных материалов и строительных конструкций БКМЗ" (ОАО "ЗТМСК БКМЗ", 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 32 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 406-0863 от 28.06.2010 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ
"Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС
RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ФСЭН № РОСС RU.0001.516503.

№ 3209009

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздушная среда, мг/ м куб)	
стирол	0,002
бензол	0,1
толуол	0,6
этилбензол	0,02
изопропилбензол	0,014
метиловый спирт	0,5
формальдегид	0,003

Область применения:

При строительстве промышленных и гражданских объектов, в сельском хозяйстве, в автомобильном строительстве (при строительстве производственных цехов и складов, павильонов, магазинов, холодильных камер, гаражей, фургонов, внутренних перегородок офисов и др.), для поставок в воинские части и учреждения Министерства обороны Российской Федерации и других объекты

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности в соответствии с ТУ 5767-055-00288490-2008

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с ТУ 5767-055-00288490-2008

Заключение действительно до 01.07.2015 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.

Бланк N 3209009